

**выч​айным ситуа​циям и ликвида​ции послед​ствий стихийных бед​ствий**

**ГУ МЧС России по Свердловской области**

г.Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8-А; т. 217-44-08

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г.Екатеринбург ул. Белинского, 115; т. 228-53-71

**Отдел надзорной деятельности МО «город Екатеринбург»**

г.Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 362-42-52; ondekb@mail.ru

**Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району**

**МО «город Екатеринбург»**

г.Екатеринбург ул. Радищева, 47а; т. 203-47-55; ogpnlrektb@mail.ru

г. Екатеринбург

«05» декабря 2014 г.

11 ч. 30 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 1-484 (ПБ)**

По адресу/адресам: г. Екатеринбург пр. Решетникова, 20

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора го-  
рода Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Ганина Михаи-  
ла Михайловича № 1-484 (ПБ) от «24» ноября 2014 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МАОУ – Лицей № 159

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03» декабря 2014 г. с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час 00 мин.

«05» декабря 2014 г. с 10 час. 30 мин. по 11 час. 30 мин.

Продолжительность 1 час 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридиче-  
ского лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 2 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности (по Ленинскому району МО «город Екате-  
ринбург») ОНД МО «город Екатеринбург» Управления надзорной деятельности и профилакти-  
ческой работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Директор МАОУ Лицей № 159 Аничкина Ю.В. 27.11.2014г. в 14 ч. 43 мин. ✓

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

1. Габдуллин Дмитрий Дамирович - инспектор отделения надзорной деятельности (по Ле-  
нинскому району МО «город Екатеринбург») ОНД МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Свердловской области старший лейтенант внутренней службы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае  
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)  
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование  
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ Лицей № 159 Аничкина Ю.В.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В здании школы система пожарной сигнализации не оборудована устройством для дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия сотрудников объекта (ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 83)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено:

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: ----

Подпись лица, проводившего проверку:

Габдуллин Д.Д.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Амирова Ю.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » декабря 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99, УНД УРЦ МЧС России (343) 371-99-99, ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. Белинского, 115 тел. 228-53-71

Отдел надзорной деятельности муниципального образования «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. С.Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52, ondekb@mail.ru

Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. Радищева, 47а тел./факс 203-47-55, ogpnfreaktb@mail.ru

**Предписание № 1-484/1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Начальнику управления образования Администрации города Екатеринбурга Умниковой Евгение Леонидовне,  
Директору Муниципального автономного образовательного учреждения

Лицей № 159 Аничкиной Юлии Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Ганина Михаила Михайловича № 1-484 (ПБ) от «24» ноября 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «03» декабря 2014 года по «05» декабря 2014 года проведена внеплановая выездная проверка инспектором отделения надзорной деятельности (по Ленинскому району МО «город Екатеринбург») ОНД МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Габдуллиным Д.Д. здания, помещений МАОУ Лицей № 159 расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 20, совместно с Директором МАОУ Лицей № 159 Аничкина Ю.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В здании школы система пожарной сигнализации не оборудована устройством для дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия сотрудников объекта.	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 83 Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	01.08.2015 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

Инспектор ОНД (по Ленинскому району  
МО «город Екатеринбург»  
ОНД МО «город Екатеринбург» УНД и ПР  
ГУ МЧС России по СО Габдуллин Д.Д.  
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)


Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

" 05 " декабря 2014 г.

Телефоны доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99, УНД УРЦ МЧС России (343) 371-99-99, ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99



  
(должность, фамилия, инициалы)